Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за 2 квартала 2026 года

ООО ПКФ "Энергетик-2001"

наименование электросетевой организации

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии									Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации																		
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки	Наименование структурной единицы сетевой организации	Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ)	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии	Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе:									Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт	Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии	Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании			Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
												ВСЕГО	в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии			в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии				Смежные сетевые организации и производители электрической энергии			Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в	Код организационной причины аварии	Код технической причины повреждения оборудования	
													1-я категория надежности	2-я категория надежности	3-я категория надежности	ВН (110 кВ и выше)	СН1 (35 кВ)	СН2 (6-20 кВ)	НН (0,22-1 кВ)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	ООО ПКФ "Энергетик-2001" ОДС	ВЛ	ВЛ-10кВ ф.№7 "Куракино" от п/с 110/35/10 Городище	10 (10.5)	19,05 2026.01.03	19,40 2026.01.03	А	0,58	ВЛ 10 (10.5) кВ Вл-10 кВ Куракино, ТП-12			102	0	2	100	0	0	0	102	0	255		запись в журнале от 03.01.2026 г.	3.4.14	4.21	0
2	ООО ПКФ "Энергетик-2001" ООО ПКФ "Энергетик-2001" ООО ПКФ "Энергетик-2001" оперативно-диспетчерская служба	ВЛ	ВЛ-10кВ ф.№7 "ЛМЗ" от п/с "Сурск-старая"	10 (10.5)	11,30 2026.02.06	12,03 2026.02.06	А	0,55	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ф.№7 "ЛМЗ" от п/с "Сурск-старая", кол-во ТП 2 шт ТП-18; ТП-9			1700	0	0	1700	0	0	0	1700	0	1600		запись в журнале от 12.03.2026 г.	3.4.14	4.21	0
3	ООО ПКФ "Энергетик-2001"	ВЛ	ВЛ-10кВ ф.№12 от п/с 110/35/10 Городище	10 (10.5)	03,29 2026.04.20	04,35 2026.04.20	А	1,1	ВЛ	0	больница, поликлиника	1688	0	2	1686	0	0	0	1688	0	2250		запись в журнале от 20.04.2026 г.	3.4.14	4.21	0

Генеральный директор

Р.Р. Ибрагимов