

Утверждаю
Генеральный директор
ООО ПКФ "Энергетик-2001"

М.Н. Лагуткин

Сведения о наличии текущего объема свободной трансформаторной мощности для технологического присоединения потребителей по центрам питания ниже 35 кВ ООО ПКФ "Энергетик-2001" на 30.06.2025 г.

№ п/п	Наименование центра питания, класс напряжения	Суммарная установленная мощность трансформаторов Суст., в том числе с разбивкой по трансформаторам, кВА			Допустимая мощность при режиме n-1 Сдоп., кВА	Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Смакс, А	Мощность по заключенным договорам на ТП Р, кВт	Текущий резерв мощности ЦП		Фактический резерв мощности ЦП През., кВт
		Σсус	T-1	T-2				Срез., кВА	През., кВт	
1	ТП-1к	800	400	400	420	300		300	270	108
2	ТП-1с	500	250	250	263	615		17	15	15
3	ТП-2к	1260	630	630	662	555		440	396	396
4	ТП-2с	630	630		630	189		554	499	499
5	ТП-3с	800	400	400	420	601		180	162	162
6	ТП-4с	800	400	400	420	22		411	370	370
7	ТП-5с	1630	1000	630	662	228		571	514	514
8	ТП-6с	950	630	320	336	246		238	214	214
9	ТП-7с	1400	1000	400	420	775		110	99	99
10	ТП-8с	2000	1000	1000	1050	30		1038	934	934
11	ТП-9с	1260	1000	1000	1050	321		922	829	829
12	ТП-12с	630	630		630	357		487	438	438
13	ТП-17	250	250		250	122		201	181	181
14	ТП-20	400	400		400	270		292	263	263
15	ТП-10с	630	630		630	450		450	405	405
16	КТП-11	630	630		630	468		443	399	399
17	КТП-1	2000	1000	1000	1050	1135		596	536	536
18	КТП-2	2000	1000	1000	1050	818		723	651	651
19	КТП-3	2000	1000	1000	1050	740		754	679	679
20	КТП-4	2000	1000	1000	1050	1054		628	566	566
21	ТП-5	5000	2500	2500	2625	912		2260	2034	2034
22	ТП-6	3200	1600	1600	1680	1030		1268	1141	1141
23	ТП-7	3200	1600	1600	1680	335		1546	1391	1391
24	ТП-8	2000	1000	1000	1050	201		970	873	873
25	ТП-9	3200	1600	1600	1680	908		1317	1185	1185
26	ТП-10	3200	1600	1600	1680	729		1388	1250	1250
27	ТП-11	2000	1000	1000	1050	358		907	816	816
28	ТП-12	3200	1600	1600	1680	626		1430	1287	1287
29	ТП-13	3200	1600	1600	1680	941		1304	1173	1173
30	ТП-14	5000	2500	2500	2625	613		2380	2142	2142
31	ТП-15	2000	1000	1000	1050	221		962	865	865
32	ТП-16	3200	1600	1600	1680	225		1590	1431	1431
33	ТП-17	5000	2500	2500	2625	287		2510	2259	2259
34	ТП-18	5000	2500	2500	2625	1112		2180	1962	1962
35	ТП-19	5000	2500	2500	2625	1747		1926	1734	1734
36	ТП-20	5000	2500	2500	2625	435		2451	2206	2206
37	ТП-21	3200	1600	1600	1680	562		1455	1310	1310
38	КТП-22	400	400		400	177		329	296	296
39	ТП-23	5000	2500	2500	2625	193		2548	2293	2293
40	КТП-24с	2000	1000	1000	1050	240		954	859	859
41	КТП-24	400	400		400	9		396	357	357
42	КТП-25	2500	2500	2500	2625	263		2520	2268	2268
43	ТП-27	5000	2500	2500	2625	963		2240	2016	2016
44	ТП-297	800	400	400	420	210		336	302	302
45	РТП-16	800	400	400	420	405		258	232	232
46	2КТП-28	1000	1000	1000	1050	314		924	832	832
47	СТП-26с	400	400		400	226		310	279	279
48	КТП-26	630	630		630	152		569	512	512
49	СТП-27с	25	25		25	15		19	17	17
50	КТП-14с	630	630		630	380		478	430	430

114	ЗТП № 15 (кирпичное)	630	630		630	158		567	510,3	510,3
115	ЗТП № 16 (кирпичное)	630	630		630	158		567	510,3	510,3
116	КТП № 17	100	100		100	25		90	81	81
117	ЗТП № 18 (кирпичное)	800	400	400	420	200		340	306	306
118	РТП 10/0,4 кВ № 29	3200	1600	1600	1680	800		1360	1224	1224
119	КТП -10/0,4 кВ Засурское №3992/100	100	100		100	25		90	81	81
120	2КТП-10/0,4 № 3505	2500	1250	1250	1312	625		1062	955,8	955,8
121	КТП-10/0,4 кВ № 30	400	400		400	5		398	358,2	358,2
122	КТП № 22 ФОК	160	160		160	40		144	129,6	129,6
123	КТП № 23 Бассейн	160	160		160	40		144	129,6	129,6
124	КТП № 24 Автохозяйство	250	250		250	63		225	202,5	202,5
125	КТП № 25 детский сад	160	160		160	40		144	129,6	129,6
126	2КТП № 1064	2000	1000	1000	1050	500		850	765	765
127	2 КТП 630/10/0,4 кВ	1260	630	630	662	315		536	482,4	482,4
128	2 КТП 1000/10/0,4 кВ	2000	1000	1000	1050	500		850	765	765
129	КТП № 298	250	250		250	18		242,8	218,52	218,52

Начальник ПТО

Диак

Г.М. Диаковская