

наименование электросетевой организации

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии										Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации																					
Номер прекращения передачи электрической энергии /	Наименование структурной единицы сетевой организации	Вид объекта: кЛ, вЛ, кВЛ, ПС, ТП, РП	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии	Высший класс напряжения отключенного оборудования	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, секунды, мс)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителя услуг (часы, минуты, секунды, мс)	Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ЛЦ, ТП, РП, вЛ, кЛ)	Перечень потребителей 1-й и 2-й категории надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии	Перечень потребителей 1-й и 2-й категории надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии	Всего	1-я категория надежности	2-я категория надежности	3-я категория надежности	в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителей электрической энергии	в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии	в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителей электрической энергии	всего	ВН (110 кВ и выше)	CH1 (35 кВ)	CH2 (6-20 кВ)	НН (0,22-1 кВ)	Средний объем фактической нагрузки (мощности) на присоединенных потребителях услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт	Перечень смежных сетей организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии	Номер и дата акта расследования нарушения, записи в оперативном журнале	Код организационной причины аварии	Код технической причины повреждения	Учет в показателях надежности (0 - нет, 1 - да)		
1	ООО ПФО "Энергетик-2001" ОДС	ВЛ	ПС 110/35/10 "Сурск"	10 (10,5)	07,20 2025 03.07	07,50 2025 03.07	В	0,5	ВЛ			3000	0	0	3000	0	0	0	0	0	3000	0	0	3000	0	1380		Запись в оперативном журнале от 07.03.2025 г.	3.4.14	4.21	1
2	ООО ПФО "Энергетик-2001" ОДС	ВЛ	ВЛ-10кВ ф.№7 "ЛМЗ" от п/с "Сурск-старая"	10 (10,5)	18,03 2025 05.19	19,03 2025 05.19	А	1	ВЛ 10 (10,5) кВ ВЛ-10кВ ф.№7 "ЛМЗ" от п/с "Сурск-старая", кол-во ТП 4 шт.			3000	0	0	3000	0	0	0	0	0	3000	0	0	3000	0	1728		Запись в оперативном журнале от 19.05.2025 г.	3.4.14	4.21	0
3	ООО ПФО "Энергетик-2001" ООПФ "Энергетик-2001" оперативно-диспетчерская служба	ВЛ	п/с 110/35/10 "Сурск-старая" яч.№20 "Город"	10 (10,5)	08,30 2025 05.12	09,25 2025 05.12	А	0,92	ВЛ 10 (10,5) кВ кол-во отключенных ТП 10 шт.			3000	0	0	3000	0	0	0	0	0	3000	0	0	3000	0	2052		Запись в оперативном журнале от 19.05.2025 г.	3.4.9.2	4.11	0
4	ООО ПФО "Энергетик-2001" ООПФ "Энергетик-2001" оперативно-диспетчерская служба	ВЛ	п/с 110/35/10 "Сурск-старая" яч.№20 "Город"	10 (10,5)	06,55 2025 08.12	07,20 2025 08.12	А	0,42	ВЛ 10 (10,5) кВ			3000	0	0	3000	0	0	0	0	0	3000	0	0	3000	0	2052		1/8	3.4.14	4.21	0

Генеральный Директор

М.Н. Лагуткин