

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии													Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации													Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии				Номер и дата акта расследования технического нарушения, записи в оперативном журнале				Код организационной причины аварии		Код технической причины повреждения оборудования		Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии			в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии				20	21	22	23	24	25	26	27											
													1-я категория надежности	2-я категория надежности	3-я категория надежности	ВН (110 кВ и выше)	СН1 (35 кВ)	СН2 (6-20 кВ)	СН (0,22-1 кВ)									Сетевые организации и производители электрической энергии	Электрическая энергия, переданная потребителям (мощности) на присоединенных потребителях услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события кВт									
Номер прекращения передачи электрической энергии /	Наименование структурной единицы сетевой организации	Вид объекта: кВ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии	Высший класс напряжения отключенного оборудования	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, секунды, мс)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии (часы, минуты, секунды, мс)	Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ)	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии	3000	0	0	3000	0	0	0	3000	0	1380		Запись в оперативном журнале от 07.03.2025 г.	3.4.14	4.21	1												
2	ООО ПКФ "Энергетик-2001" ОДС	ВЛ	ВЛ-10кВ ф.№7 "ЛМЗ" от п/с "Сурск-старая"	10 (10.5)	18.03 2025.05.19	19.03 2025.05.19	А	1	ВЛ 10 (10.5) кВ ВЛ-10кВ ф.№7 "ЛМЗ" от п/с "Сурск-старая", кол-во ТП 4 шт.			3000	0	0	3000	0	0	0	3000	0	1728		Запись в оперативном журнале от 19.05.2025 г.	3.4.14	4.21	0												
3	ООО ПКФ "Энергетик-2001" ООП ООП "Энергетик-2001" оперативно-диспетчерская служба	ВЛ	п/с "Сурск-старая" яч.№20 "Город"	10 (10.5)	08.30 2025.05.12	09.25 2025.05.12	А	0.92	ВЛ 10 (10.5) кВ кол-во отключенных ТП 10 шт.			3000	0	0	3000	0	0	0	3000	0	2052		Запись в оперативном журнале от 19.05.2025 г.	3.4.9.2	4.11	0												
4	ООО ПКФ "Энергетик-2001" ООП ООП "Энергетик-2001" оперативно-диспетчерская служба	ВЛ	п/с "Сурск-старая" яч.№20 "Город"	10 (10.5)	06.55 2025.08.12	07.20 2025.08.12	А	0.42	ВЛ 10 (10.5) кВ			3000	0	0	3000	0	0	0	3000	0	2052		1/8	3.4.14	4.21	0												

Генеральный директор

М.Н. Лагуткин