

Журнал учета данных первичной информации по всем
прекращениям передачи электрической энергии, произошедшим на объектах
сетевой организации за _____ месяц _____ 2016 года

ООО ПКФ "Энергетик-2001"

Наименование сетевой организации

1	Данные о факте прекращения передачи электрической энергии									Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации										Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании				28			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе:								22	23	24	25		26	27	
												ВСЕГО	в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии			в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии											Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
													1-я категория надежности	2-я категория надежности	3-я категория надежности	ВН (110 кВ и выше)	СНН (35 кВ)	СНЗ (6 - 20 кВ)	НН (0,22 - 1 кВ)								
Номер прекращения передачи электрической энергии/Номер итоговой строки	Наименование структурной единицы сетевой организации	Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителями услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час.	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ)	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии	Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии	ВСЕГО	1-я категория надежности	2-я категория надежности	3-я категория надежности	ВН (110 кВ и выше)	СНН (35 кВ)	СНЗ (6 - 20 кВ)	НН (0,22 - 1 кВ)	Смежные сетевые организации и производители электрической энергии	Суммарный объем поставленной потребителям услуг электрической энергии по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт	Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии	Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале	Код организационной причины аварии	Код технической причины повреждения оборудования	Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях	Объем недоставленной электрической энергии кВт.ч.
1	Электросетевого район	КЛ	КЛ-10 кВ РП-32-ТП-4 фид. № 27	10	10 ч. 12 мин. 2016.01.04	10 ч. 57 мин. 2016.01.04	А	0,75	ТП-10/0,4 кВ № 3, ТП-10/0,4 кВ № 4		ж/дома по ул. Светлая 2, 3, 4, 5, 6; по ул. Лунная 1а, 3; по ул. Радужная 13, 15, 17	46		40	6				46	ООО "Сетевая компания"	532	-	запись от 04.01.2016 г. в оперативном журнале	3.4.13	4.13	0	399
2	Электросетевого район	ТП	яч. № 6 ТП-10/0,4 кВ № 6	10	18 ч. 30 мин 2016.02.05	19 ч. 10 мин 2016.02.05	А	0,66	ТП-10/0,4 кВ № 6		ж/дом по ул. Радужная, 10	25		20	5				25		166	-	запись от 05.02.2016 г. в оперативном журнале	3.4.13	4.21	0	111
3	Электросетевого район	ТП	ТП-6/0,4 кВ №8с ввод № 2	0,4	09 ч. 45 мин 2016.04.19	11 ч. 35 мин 2016.04.19	А	2	КЛ		ДСК-2	1		1					1		40	-	запись от 19.04.2016 г. в оперативном журнале	3.4.13	4.13	0	70
4	Электросетевого район	КЛ	КЛ-10 кВ РП-1-ТП-6 фид. № 26	10	19 ч. 00 мин. 2016.05.08	19 ч. 35 мин. 2016.05.08	А	0,58	ТП-10/0,4 кВ № 6		д/сад по ул. Радужная, 10А	25		20	5				25	филиал ПАО "МРСК Волги"- "Пензаэнерго"	129	-	запись от 08.05.2016 г. в оперативном журнале	3.4.13	4.13	0	75
5	Электросетевого район	ТП	РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 7	0,4	17 ч. 10 мин. 2016.06.09	17 ч. 24 мин. 2016.06.09	А	0,23	ТП-10/0,4 кВ № 7		ж/дома по ул. Радужная, 12, 14	9		8	1				9		33	-	запись от 09.06.2016 г. в оперативном журнале	3.4.13	4.21	0	8
6	Электросетевого район	ТП	ТП-6/0,4 кВ № 2с	0,4	12 ч. 50 мин. 2016.06.15	13 ч. 30 мин. 2016.06.15	А	0,66	КЛ		форм.цех	1		1					1		23	-	запись от 15.06.2016 г. в оперативном журнале	3.4.13	4.13	0	15
7	Электросетевого район	ТП	ТП-6/0,4 кВ № 9с	0,4	14 ч. 30 мин. 2016.07.11	16 ч. 00 мин. 2016.07.11	А	1,5	ТП-6/0,4 кВ № 9с		компрессор	3		3							210	-	запись от 11.07.2016 г. в оперативном журнале	3.4.13	4.10	0	315
8	Электросетевого район	КЛ	яч. № 5 гр. 4 ТП-6/0,4 кВ № 2с	0,4	10 ч. 05 мин. 2016.07.22	11 ч. 05 мин. 2016.07.22	А	1	ТП-6/0,4 кВ № 2с		форм.цех	1		1					1		35	-	запись от 22.07.2016 г. в оперативном журнале	3.4.13	4.10	0	35
9	Электросетевого район	КЛ	КЛ-10 кВ РП-32-ТП-1 фид. № 48	10	23 ч. 01 мин. 2016.08.21	00 ч. 09 мин. 2016.08.22	А	1,13	ТП-10/0,4 кВ № 1		д/сад; ж/дома по ул. Радужная 9; ул. Лунная 5; ул. Светлая 8	31		28	3				31	ООО "Сетевая компания"	405	-	запись от 21.08.2016 г. в оперативном журнале	3.4.13	4.13	0	459
10	Электросетевого район	ТП	яч. № 7 гр. 3 ТП-6/0,4 кВ № 7с	0,4	08 ч. 00 мин 2016.08.24	10 ч. 00 мин 2016.08.24	А	2	КЛ		ДС117-2К	1		1					1		109	-	запись от 24.08.2016 г. в оперативном журнале	3.4.13	4.13	0	218
11	Электросетевого район	ТП	ТП-6/0,4 кВ № 2к Т-2	6	16 ч. 00 мин 2016.09.23	17 ч. 00 мин 2016.09.23	А	1	ТП-6/0,4 кВ № 2к		мельница, гараж	2		2					2		134	-	запись от 23.09.2016 г. в оперативном журнале	3.4.13	4.13	0	134
12	Электросетевого район	ТП	яч. № 6 РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ № 9	10	07 ч. 22 мин 2016.11.10	07 ч. 53 мин 2016.11.10	А	0,52	ТП-10/0,4 кВ № 9		ж/дом по ул. Светлая 11	19		17	2				19		231	-	запись от 10.11.2016 г. в оперативном журнале	3.4.13	4.21	0	119
13	Электросетевого район	ТП	яч. № 3 РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ № 9	0,4	20 ч. 00 мин 2016.11.14	20 ч. 32 мин 2016.11.14	А	0,53	ТП-10/0,4 кВ № 9		ж/дом по ул. Светлая 11	19		17	2				19		269	-	запись от 14.11.2016 г. в оперативном журнале	3.4.13	4.21	0	143
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период:							И		13		29												13	1	3	0	2101

- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ	П				x															
- по аварийным ограничениям	А		13		29										13	1	3	0		2101
- по внеплановым отключениям	В																			
- по внеплановым отключениям, учитываемым при расчете индикативных показателей надежности	В1																			

Врио генерального директора

М.С. Сайков

Должность

Ф.И.О.

Подпись

¹ Если восстановление режима потребления электрической энергии потребителей услуг в рамках одного прекращения передачи электрической энергии происходило в разное время, то форма заполняется отдельно по каждому такому восстановлению.