

Утверждаю  
 Генеральный директор  
 ООО ПКФ "Энергетик-2001"

  
 М.Н. Лагуткин

Информация по резерву мощности на центрах питания выше 35 кВ ООО ПКФ "Энергетик-2001" на 30.09.2024 г.

№ п/п	Наименование центра питания, класс напряжения	Суммарная установленная мощность трансформаторов Суст., в том числе с разбивкой по трансформаторам, МВА			Допустимая мощность при режиме п- I	Суммарная полная мощность ЦП по согласованной мощности в актах раздела границ с потребителями	Мощность по заключенным договорам на ТП и выданным ТУ на ТП	Фактический резерв мощности ЦП		Заключение по фактическому резерву
		ΣСус	Т-1	Т-2				Срез., МВА	През., МВт	
1	ПС 35/6 кВ ПУС	8	4	4	3,4	6,26	0	-2,95	-2,86	Закрыт

*Диаков*

Начальник ПТО

Г.М. Диаковская