

Утверждаю  
 Генеральный директор  
 ООО ПКФ "Энергетик-2001"  
 М.Н. Лагуткин

Сведения о наличии текущего объема свободной трансформаторной мощности для технологического присоединения потребителей по центрам питания ниже 35 кВ ООО ПКФ "Энергетик-2001" на 30.06.2024 г.

№ п/п	Наименование центра питания, класс напряжения	Суммарная установленная мощность трансформаторов Суст., в том числе с разбивкой по трансформаторам, кВА			Допустимая мощность при режиме п-1 Сдоп., кВА	Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Смакс, А	Мощность по заключенным договорам на ТП Р, кВт	Текущий резерв мощности ЦП		Фактический резерв мощности ЦП През., кВт
		Σсус	Т-1	Т-2				Срез., кВА	През., кВт	
1	ТП-1к	800	400	400	420	233		327	294	84
2	ТП-1с	500	250	250	263	389		107	97	97
3	ТП-2к	1260	630	630	662	933		289	260	260
4	ТП-2с	630	630		630	189		554	499	499
5	ТП-3с	800	400	400	420	210		336	302	302
6	ТП-4с	800	400	400	420	146		361	325	325
7	ТП-5с	1630	1000	630	662	202		581	523	523
8	ТП-6с	640	320	320	336	149		276	249	249
9	ТП-7с	800	400	400	420	389		265	238	238
10	ТП-8с	2000	1000	1000	1050	2		1049	944	944
11	ТП-9с	1260	1000	1000	1050	403		889	800	800
12	ТП-12с	630	630		630	222		541	487	487
13	ТП-17	250	250		250	0		250	225	225
14	ТП-20	400	400		400	207		317	286	286
15	ТП-10с	630	630		630	228		539	485	485
16	ТП-11	630	630		630	79		599	539	539
17	ТП-1	2000	1000	1000	1050	494		852	767	767
18	ТП-2	2000	1000	1000	1050	481		857	772	772
19	ТП-3	2000	1000	1000	1050	552		829	746	746
20	ТП-4	2000	1000	1000	1050	704		768	692	692
21	ТП-5	5000	2500	2500	2625	441		2449	2204	2204
22	ТП-6	3200	1600	1600	1680	322		1551	1396	1396
23	ТП-7	3200	1600	1600	1680	201		1600	1440	1440
24	ТП-8	2000	1000	1000	1050	147		991	892	892
25	ТП-9	3200	1600	1600	1680	457		1497	1347	1347
26	ТП-10	3200	1600	1600	1680	257		1577	1419	1419
27	ТП-11	2000	1000	1000	1050	214		965	868	868
28	ТП-12	3200	1600	1600	1680	330	7,5	1548	1393	1386
29	ТП-13	3200	1600	1600	1680	554	37	1458	1313	1276
30	ТП-14	5000	2500	2500	2625	773	3	2316	2084	2081
31	ТП-15	2000	1000	1000	1050	148		991	892	892
32	ТП-16	3200	1600	1600	1680	319	21,5	1553	1397	1376
33	ТП-17	5000	2500	2500	2625	295		2507	2256	2256
34	ТП-18	5000	2500	2500	2625	180	10	2553	2298	2288
35	ТП-19	5000	2500	2500	2625	80		2593	2334	2334
36	ТП-20	5000	2500	2500	2625	350	70	2485	2237	2167
37	ТП-21	3200	1600	1600	1680	90		1644	1480	1480
38	КТП-22	400	400		400	132		347	312	312
39	ТП-23	5000	2500	2500	2625	224		2536	2282	2282
40	КТП-24с	2000	1000	1000	1050	233		957	861	861
	КТП-24	400	400		400	70		372	335	335
41	КТП-25	2500	2500	2500	2625	147		2566	2309	2309
42	ТП-27	5000	2500	2500	2625	399	602	2465	2219	1617
43	ТП-297	800	400	400	420	110		376	339	339
44	РТП-16	800	400	400	420	88		385	346	346
45	ТП-28	1000	1000	1000	1050	445	800	872	785	-15

Начальник ПТО

*Диаковская*

Г.М. Диаковская