Утверждаю
Генеральный директор
ООО ПКФ "Энергетик-2001"
_____ М.С. Сайков

Информация по резерву мощности на центрах питания выше 35 кВ ООО ПКФ "Энергетик-2001" на 31.12.2020 г.

№ п/п	Наименование центра питания, класс напряжения	Суммарная установленная мощность трансформаторов Sуст., в том числе с разбивкой по трансформаторам, МВА			Допустимая мощность при режиме n-1	Суммарная полная мощность ЦП по согласованной мощности в актах раздела границ с потребителями	Мощность по заключенным договорам на ТП и выданным ТУ на ТП	Фактический резерв мощности ЦП		Заключение по фактическому резерву
		ΣSус	Т-1	Т-2	Рдоп., МВт	Рмакс., МВт	Р, МВт	Sрез., МВА	Ррез., МВт	
1	ПС 35/6 кВ ПУС	8	4	4	3,4	6,26	0	-2,95	-2,86	Закрыт

Начальник ПТО Г.М. Диаковская