

Утверждаю
Главный инженер
ООО ПКФ "Энергетик-2001"
М.С. Сайков

Сведения о наличии текущего объема свободной трансформаторной мощности для технологического присоединения потребителей по центрам питания ниже 35 кВ ООО ПКФ "Энергетик-2001" на 01.07.2017 г.

№ п/п	Наименование центра питания, класс напряжения	Суммарная установленная мощность трансформаторов Syst, в том числе с разбивкой по трансформаторам, кВА			Допустимая мощность при режиме n-1	Суммарная полная мощность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки	Мощность по заключенным договорам на ТП	Текущий резерв мощности ЦП		Фактический резерв мощности ЦП
		Σsyc	T-1	T-2				Срез, кВА	През, кВт	
1	ТП-1к	800	400	400	420	75	280	345	310,5	98
2	ТП-1с	500	250	250	263	76	181	187	168,3	55,7
3	ТП-2к	1260	630	630	662	377	420	285	256,5	175,8
4	ТП-2с	630	630		630	122	320	508	457,2	247
5	ТП-3с	800	400	400	420	156	467	264	237,6	-89
6	ТП-4с	800	400	400	420	168	378,2	252	226,8	-0,2
7	ТП-5с	1630	1000	630	662	231	360	431	387,9	235,8
8	ТП-6с	640	320	320	336	100	327	236	212,4	-24,6
9	ТП-7с	800	400	400	420	328	440	92	82,8	-62
10	ТП-8с	2000	1000	1000	1050	106	260	944	849,6	685
11	ТП-9с	1260	630	630	662	289	260	373	335,7	335,8
12	ТП-12с	630	630		630	91	340	539	485,1	227
13	ТП-17	250	250		250	34	150	216	194,4	75
14	ТП-20	400	400		400	21	310	379	341,1	50
15	ТП-1	2000	1000	1000	1050	622	1159,8	428	385,2	-214,8
16	ТП-2	2000	1000	1000	1050	382	665,1	668	601,2	279,9
17	ТП-3	2000	1000	1000	1050	428	599,5	622	559,8	345,5
18	ТП-4	2000	1000	1000	1050	796	1230	254	228,6	-285
19	ТП-5	5000	2500	2500	2625	334	345	2291	2061,9	2017,5
20	ТП-6	3200	1600	1600	1680	312	374	1368	1231,2	1138
21	ТП-7	3200	1600	1600	1680	114	159	1566	1409,4	1353
22	ТП-8	2000	1000	1000	1050	145	95	905	814,5	850
23	ТП-9	3200	1600	1600	1680	299	293	1381	1242,9	1219
24	ТП-10	3200	1600	1600	1680	166	175	1514	1362,6	1337
25	ТП-11	2000	1000	1000	1050	91	96	959	863,1	849
26	ТП-12	3200	1600	1600	1680	92	168	1588	1429,2	1344
27	ТП-13	3200	1600	1600	1680	70	81	1610	1449	1431
28	ТП-14	5000	2500	2500	2625	79	120	2546	2291,4	2242,5
29	ТП-15	2000	1000	1000	1050	123	240	927	834,3	705
30	ТП-16	3200	1600	1600	1680	79	111	1601	1440,9	1401
31	ТП-17	5000	2500	2500	2625	372	692,6	2253	2027,7	1669,9
32	ТП-18	5000	2500	2500	2625	0	1233,2	2625	2362,5	1129,3
33	ТП-19	5000	2500	2500	2625	117	550,16	2508	2257,2	1812,34
34	ТП-20	5000	2500	2500	2625	73	1014,1	2552	2296,8	1348,4
35	ТП-21	3200	1600	1600	1680	0	1200	1680	1512	312
36	КТП-22	400	400		400	25	135	375	337,5	225
37	ТП-23	5000	2500	2500	2625	83	0	2542	2287,8	2362,5

Начальник ПТО

Диаковская

Г.М. Диаковская