

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии										Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации																	Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	в разделение категорий надежности потребителей электрической энергии						в разделение уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии				19	20	21	22	23	24	25	26	27		
												1-я категория надежности	2-я категория надежности	3-я категория надежности	ВН (110 кВ и выше)	CH1 (35 кВ)	CH2 (6-20 кВ)	НН (0,22-1 кВ)	Смежные сетевые организации и подразделения	Электрическая энергия, произведенная на территории объектов фактической нагрузки (мощности) на присоединенных потребителях ЭПУ, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт												
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итерации строки	Наименование структурной единицы сетевой организации	Вид объекта: кВ, ВЛ, кВЛ, ПС, ТП, РП	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии	Высший класс напряжения отключенного оборудования	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, гггг.мм.дд)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии (часы, минуты, гггг.мм.дд)	Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии (ЛЭС, ТП, РП, ВЛ, ЛП)	Перечень потребителей 1-й и 2-й категории надежности, в отношении которых произошло полное или частичное ограничение режима потребления электрической энергии	Перечень потребителей 1-й и 2-й категории надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии	Всего	1-я категория надежности	2-я категория надежности	3-я категория надежности	ВН (110 кВ и выше)	CH1 (35 кВ)	CH2 (6-20 кВ)	НН (0,22-1 кВ)	Смежные сетевые организации и подразделения	Электрическая энергия, произведенная на территории объектов фактической нагрузки (мощности) на присоединенных потребителях ЭПУ, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт	Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии	Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в журнале аварий	Код организационной причины аварии	Код технической причины повреждения оборудования	Учет в показателях надежности (0 - нет, 1 - да)						
1	ООО ПКФ "Энергетик-2001" ОДС	РП	РП-16.2 с.ш.	10 (10.5)	10.22.2023.01.19	11.34.2023.01.19	А	1.2	РП	0	нет	77	0	12	65	0	0	12	65	0	0	0	ЗАО "Пензенская росель"	№1 19.01.2023г	3.4.9.3	4.2.1	0	Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях				
2	ООО ПКФ "Энергетик-2001" оперативно-диспетчерская служба	ВЛ	П/С-110/10кВ РУ-10кВ РЧ.2, РП-16 РУ-10кВ	10 (10.5)	10.49.2023.05.19	12.20.2023.05.19	А	1,52	ВЛ	0	ТП-ИНС; ТП-297; ТП-железная дорога; ТП-1601;	41	0	6	30	0	0	8	28	5	260	АО "Горэлектросеть" (Пензенская обл)	19 мая 2023г	3.4.9.1	4.2.1	0						

Генеральный директор

М.Н. Лагулин